

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

δ/νση ηλ. ταχ/μείου: promith@uth.gr

Πληροφορίες: Μ.Βαλιανάτου

Τηλ.: 24210-74648

Αρ .πρωτ.: 26560/22/ΓΠ

Βόλος, 28-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:**

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 25021/22/ΓΠ/1040 Τ.Υ./8-11-2022 και ΑΔΑΜ: 22REQ011628747 Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Συντήρησης και Επισκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών και τη σκοπιμότητα της δαπάνης.
2. Τη με αρ. πρωτ.: 25946/22/ΓΠ/21-11-2022, ΑΔΑ: ΩΥ13469Β7Ξ-ΦΤ6 απόφαση έγκρισης δαπάνης.
3. Τη με αρ. πρωτ.: 26399/22/ΓΠ/24-11-2022, Α/Α 927 ΑΔΑ: 98ΕΕ469Β7Ξ-ΑΚ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011668052 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 50 του ν. 4782/2021.
5. Το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α' /29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4782/21 (τ. Α' /36/9-3-2021) 36 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 6, 50, 53 και 55.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4950/2022 (ΦΕΚ Α 128/2.7.2022), άρθρο 66 παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο «Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023».
8. Τη Μεταβατική Διάταξη του άρ. 448 § 5 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), σύμφωνα με την οποία «Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κ.β) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».

9. Το ΦΕΚ 4770/τ.Β'/12.09.2022 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αρ. 19623/22/ΓΠ/07-09-2022 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
10. Την επιτακτική ανάγκη για την αποξήλωση του υφιστάμενου ανελκυστήρα στο κτίριο «Δελμούζος» στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ανελκυστήρα καθώς και τη συντήρησή του για δύο έτη.
11. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

πρόκειται να προβεί

Σε δαπάνη **συνολικού ποσού τριάντα μίας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (31.744,00€) με Φ.Π.Α. 24%** (25.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα **α)** για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ενός νέου ανελκυστήρα στο κτίριο «Δελμούζος» στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) με Φ.Π.Α. 24% (20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), **β)** για τις εργασίες αποξήλωσης παλαιού και εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) με Φ.Π.Α. 24% (5.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και **γ)** για τη συντήρηση του νέου ανελκυστήρα για δύο έτη ποσού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) με Φ.Π.Α. 24% (600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) που κατανέμεται ως ακολούθως: για το οικονομικό έτος 2023: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24% και για το οικονομικό έτος 2024: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Υπάρχει προέγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) με Φ.Π.Α. 24% (600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) που κατανέμεται ως ακολούθως: για το οικονομικό έτος 2023: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24% και για το οικονομικό έτος 2024: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 τον ΚΑΕ: 0879^α

Η ως άνω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 50 & 53 Ν.4782/21/ ΦΕΚ Β36) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. **Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα αξιολογηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.**

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Πρόσκληση

για δαπάνη **συνολικού ποσού τριάντα μίας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (31.744,00€) με Φ.Π.Α. 24%** (25.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα **α)** για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ενός νέου ανελκυστήρα στο κτίριο «Δελμούζος» στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) με Φ.Π.Α. 24% (20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), **β)** για τις εργασίες αποξήλωσης παλαιού και εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) με Φ.Π.Α. 24% (5.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και **γ)** για τη συντήρηση του νέου ανελκυστήρα για δύο έτη ποσού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) με Φ.Π.Α. 24% (600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) που

22PROC011690846 2022-11-29

κατανέμεται ως ακολούθως: για το οικονομικό έτος 2023: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24% και για το οικονομικό έτος 2024: 372,00 € με Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)	CPV (*)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	Κ.Α.Ε.
1	Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ανελκυστήρα	1	ΥΛΙΚΑ	42416100-6	€20.000,00	€4.800,00	€24.800,00	
2	Εργασίες αποξήλωσης παλαιού & εγκατάστασης ανελκυστήρα	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	45313100-5	€5.000,00	€1.200,00	€6.200,00	
3	Συντήρηση νέου ανελκυστήρα για δύο (2) έτη	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	50750000-7	€600,00	€144,00	€744,00	
ΣΥΝΟΛΟ					€25.600,00	€6.144,00	€31.744,00	

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι: Θεσσαλία EL61-Θεσσαλία.

Η ζητούμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους κάτωθι Κωδικούς: 42416100-6, 45313100-5, 50750000-7, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και την Τεχνική Έκθεση.

Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια/υπηρεσία τις οποίες υποχρεούται να συμπληρώσει και να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας καθώς και να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώνονται παρακάτω :

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά στην αποξήλωση του υφιστάμενου ανελκυστήρα του κτιρίου «Δελμούζος» στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη συμβολή των οδών Ιάσωνος & Φιλελλήνων στον Βόλο καθώς και προμήθεια υλικών και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα στην ίδια θέση. Ο νέος ανελκυστήρας θα είναι κατάλληλος και πιστοποιημένος για χρήση από ΑΜΕΑ, με στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας του κτιρίου, όσον αφορά σε άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΥΠΠΕΝ/ΔΕΣΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998/Β/20-7-2020.

Η επισκευή του υφιστάμενου ανελκυστήρα κρίνεται τόσο οικονομικά ασύμφορη βάση της έκθεσης 74.1357/ 13/09/2022 του ανεξάρτητου φορέα TUV HELLAS που πραγματοποίησε την επιθεώρηση στον ανελκυστήρα, όσο και τεχνικά ανέφικτη λόγω της παλαιότητάς του και την αδυναμία εύρεσης

ανταλλακτικών. Επίσης ο υφιστάμενος ανελκυστήρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση από άτομα ΑΜΕΑ.

Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης εργασίας είναι πολύ μεγάλη λόγω ότι ο υφιστάμενος ανελκυστήρας εξυπηρετεί φοιτητές με ειδικές ανάγκες για την πρόσβασή τους σε αίθουσες διδασκαλίας καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Τους τελευταίους μήνες η παλαιότητά του και η αδυναμία εύρεσης ανταλλακτικών έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλα διαστήματα με τον ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ανελκυστήρας είναι ο μόνος για την εξυπηρέτηση του κτιρίου «Δελμούζος» καθιστά την άμεση αντικατάστασή επιτακτική.

Προτού την έναρξη εργασιών αποξήλωσης του υφιστάμενου ανελκυστήρα και εφόσον απαιτείται θα γίνει διακοπή της συντήρησής του ανελκυστήρα, ώστε να διασφαλιστεί η απαίτηση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β` 22.12.2008). Η επανέναρξη της συντήρησης θα γίνει έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα από τον ανάδοχο του παρόντος πρωτογενούς αιτήματος.

Ο νέος ανελκυστήρας θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Ευρωπαϊκή οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ
- EN81-20:2020, Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων Ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 20: Ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών
- EN 81-50:2020, Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Έλεγχοι και δοκιμές - Μέρος 50: Κανόνες σχεδιασμού, υπολογισμοί, έλεγχοι και δοκιμές συστατικών μερών των ανελκυστήρων
- EN 81-21:2020 (εάν απαιτείται) Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 21: Καινούργιοι ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών σε υφιστάμενα κτίρια
- EN 81-70:2003/A1:2004 Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόμων περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες

και να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE σύμφωνα με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ, Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) και τα πρότυπα EN 81-20:2020 και EN 81-70:2020.

Επίσης θα πρέπει να είναι πληροί τις απαιτήσεις της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β' 22.12.2008).

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα θα γίνεται βάσει της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β' 22.12.2008) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Το κόστος των μικροανταλλακτικών και τις εργασίες επιδιορθωτικής συντήρησης (έκτακτες βλάβες) όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων του ανελκυστήρα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Την συντήρηση – έλεγχο του ανελκυστήρα προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
- Την αξία των αναλώσιμων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου, λάδια γρασαρίσματος, γράσα, στουπί ,λάστιχα θυρών - ωθητήρων κ.λπ.), ρυθμίσεις.
- Την υπηρεσία δοκιμαστικών κινήσεων του ανελκυστήρα, εφόσον κληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ανάδοχος, συμφωνημένη και συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου του ανελκυστήρα από φορέα πιστοποίησης.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνοπτικά ο ανελκυστήρας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | : Δημόσια Υπηρεσία |
| 2. ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | : Υδραυλικός ή ηλεκτρομηχανικός απόμων |
| 3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ | : 1,85m X 1,81m ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 2,75m |
| 4. ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | : 630 Kg κατ' ελάχιστο (1000 Kg προτιμώμενο) |
| 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | : 8 κατ' ελάχιστο (13 προτιμώμενο) |
| 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ | : 6 |
| 7. ΕΞΟΔΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ | : 2 (180°) |
| 8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑΛΑΜΟΥ | : 15,5 m περίπου |
| 9. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ | : 0,63-1,00 m/sec |
| 10. ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
(με ψύκτη λαδιού ή χωρίς) | : 30 ανόδους/h κατ' ελάχιστο (60 ανόδους/h προτιμώμενο) |
| 11. ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ | : 2:1 |
| 12. ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ | : Ντουλάπα MRL στο Υπόγειο 1 ή στην ανώτατη στάση. |

13. ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ : Αυτόματες 6 τεμάχια
14. ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ : Αυτόματες 2 τεμάχια
15. ΘΑΛΑΜΟΣ : Βάσει EN 81-20 & EN 81-70 με τηλ. Συσκευή (EN81-28)
16. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ : Βάσει EN 81-70
17. ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΡΟΦΩΝ : Σε όλους τους ορόφους
18. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΟΦΩΝ : Αναγγελία Ορόφων ΑΜΕΑ
19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ : Βάσει EN 81-20 & EN 81-50
20. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ : MRL, Βάσει EN 81-20
21. ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ : Ο απεγκλωβισμός να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δυνατότητα απεγκλωβισμού με χειροκίνητα μηχανικά μέσα.

Πριν την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων θα πρέπει, έπειτα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να επισκεφθεί την υφιστάμενη εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Μετά την επίσκεψη η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την επίσκεψη του προσφέροντα στην εγκατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα. Το έγγραφο αυτό θα απαιτείται και ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό για την υποβολή της προσφοράς.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών και περιγραφή των πιστοποιήσεων τους με ιδιαίτερη αναφορά στον πίνακα του ανελκυστήρα καθώς και στα εξαρτήματα ασφαλείας του, στις θύρες και στους μηχανισμούς τους, στον κινητήριο μηχανισμό καθώς και σε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα.

Οι οδηγοί του υφιστάμενου ανελκυστήρα μπορούν να διατηρηθούν μόνο όμως εφόσον ο προσφέρων τους ελέγξει και δηλώσει εγγράφως με την κατάθεση της προσφοράς ότι είναι εφάμιλλοι νέων τόσο ως προς το υλικό όσο και προς την τοποθέτηση.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα πρέπει:

- Να πληροί και να εφαρμόζει υποχρεωτικά τις διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών

δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.

- Να είναι μέλος του αντίστοιχου εμποροβιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
- Να δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τουλάχιστον 10 έτη πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
- Να διαθέτει τεχνικό ασφαλείας για την κάλυψη των απαιτήσεων των εργασιών.
- Να συμμορφώνεται απόλυτα με την εργατική νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, ευθύνεται δε αποκλειστικά για το προσωπικό που χρησιμοποιεί (ήτοι μισθός, ασφαλιστικές εισφορές, δώρα, αποζημιώσεις κλπ.).

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποξήλωση και απομάκρυνση από το χώρο των μερών του υφιστάμενου ανελκυστήρα. Εάν η τεχνική υπηρεσία απαιτήσει την φύλαξη κάποιων μερών του ανελκυστήρα τότε αυτά θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρους που θα του υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω

- Σύσταση τεχνικού φακέλου του νέου ανελκυστήρα. Ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:
 - Τεχνική περιγραφή όλων των μερών του ανελκυστήρα.
 - Τεχνική μηχανολογική μελέτη (σε περίπτωση ανελκυστήρα με έγκριση τύπου απαιτείται το πιστοποιητικό της έγκρισης τύπου καθώς και τα πλήρη υπομνήματα που την συνοδεύουν)
 - Αναλύσεις σχεδιασμού (επικινδυνότητας) σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με εναρμονισμένα πρότυπα.
 - Δήλωση συμμόρφωσης για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα.
 - Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται: η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου, οι χώροι προστασίας στην πάνω και κάτω απόληξη φρέατος, ο τρόπος ανάρτησης και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία (εάν απαιτείται).
 - Ηλεκτρολογικά σχηματικά διαγράμματα: κυκλωμάτων παροχής ενέργειας και κυκλωμάτων ασφάλειας με τον κατάλληλο συμβολισμό και επεξηγήσεις. (σύμβολα CENELEC)

- Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος (σύμβολα ISO 1219-1) (εάν απαιτείται)
 - Τα πιστοποιητικά όλων των εξαρτημάτων ασφαλείας βάσει του EN81-50.
 - Βεβαιώσεις των κατασκευαστών για τα μη εξαρτήματα ασφαλείας.
 - Εγχειρίδια χρήσης, επισκευής και συντήρησης του ανελκυστήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εγχειρίδια του πίνακα και των θυρών.
- Η έκδοση πιστοποιητικού CE της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου EN 81:70.
 - Η υποβολή του φακέλου στον Δήμο για έκδοση απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα.

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πριν τεθεί ο ανελκυστήρας σε χρήση για το κοινό.

- Σε περίπτωση που για τις ρυθμίσεις του πίνακα του ανελκυστήρα (controller) απαιτείται ειδική συσκευή ή/και κωδικοί, αυτοί θα παραδοθούν επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πριν τεθεί ο ανελκυστήρας σε χρήση για το κοινό, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.

Ειδικότερα για την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα:

- Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής για την ομαλή σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Επίσης η συντήρηση θα είναι σύμφωνη και με κάθε αναθεώρηση της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας που μπορεί να προκύψει στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
- Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες επιτροπές τον υπεύθυνο επιβλέποντα και τον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου ανά πόλη δύο ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον, λεπτομερή έλεγχο - ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός, καθώς και για τυχόν έκτακτες βλάβες.
- Στο κόστος της μηνιαίας τακτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των ανελκυστήρων καθώς και η επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος η επίσκεψη του συντηρητή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών από την ειδοποίησή του.
- Για κάθε τακτική συντήρηση, επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης του ανελκυστήρα ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλυτική τεχνική έκθεση και τα φύλλα ελέγχου ανά κτιριολογική εγκατάσταση εντός (20) ημερών.

- Η δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση εκτάκτων ζημιών οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση, θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν εισήγησης (οικονομοτεχνική) του αναδόχου και μετά την σχετική έγκριση θα επιβαρύνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στα πλαίσια της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών λειτουργίας που πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια αυτής.
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή του ανελκυστήρα από την αρμόδια επιτροπή, Επιβλέποντα έργου ή τα Τμήματα Συντήρησης, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.
- Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου, ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής, Υπουργικές αποφάσεις.
- Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενήσει με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία του, και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενήσει από το ατύχημα.
- Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης:
 - Να τηρεί βιβλίο μητρώο του ανελκυστήρα σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου).
 - Να τηρεί βιβλίο ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.
 - Να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω σοβαρών βλαβών.
 - Να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από έγγραφη κλήση της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε περίπτωση που υπάρχει

καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του “Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”.

- Υποχρεούται να συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, διενεργώντας δοκιμαστικές κινήσεις του ανελκυστήρα, εφόσον κληθεί από την Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης.

Δ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εντός (3) τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων.

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση της καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα θα ισχύει για 2 έτη. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος (εργασία και εξάρτημα). Καλύπτει επίσης τη φυσιολογική χρήση του ανελκυστήρα και όχι περιπτώσεις κακής χρήσης, βίας, βανδαλισμού, ή φυσικών καταστροφών.

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του.

(Επισυνάπτεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης για το σύνολο της Τεχνικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Εφαρμογή των διατάξεων κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, των διατάξεων περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.			
	Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με συναφή κύρια δραστηριότητα με το διαγωνισμό			

Εμπειρία στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τουλάχιστον 10 έτη πριν τη δημοσίευση του παρόντος.			
Τεχνικό Ασφαλείας για την κάλυψη των συνθηκών του έργου και για την τήρηση των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση			
Επίσκεψη υφιστάμενης εγκατάστασης/ έγγραφο επίσκεψης			
Έγγραφο δήλωση για την διατήρηση ή μη των υφιστάμενων οδηγών του ανελκυστήρα.			
Πίνακας γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παράγραφο Β των τεχνικών προδιαγραφών.			
Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών και περιγραφή των πιστοποιήσεων τους με ιδιαίτερη αναφορά στον πίνακα του ανελκυστήρα καθώς και στα εξαρτήματα ασφαλείας του, στις θύρες και στους μηχανισμούς τους, στον κινητήριο μηχανισμό καθώς και σε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα.			
Σε περίπτωση που για τις ρυθμίσεις του πίνακα του ανελκυστήρα (controller) απαιτείται ειδική συσκευή ή/και κωδικοί, αυτοί θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πριν τεθεί ο ανελκυστήρας σε χρήση για το κοινό, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.			
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποξήλωση και απομάκρυνση από το χώρο των μερών του υφιστάμενου ανελκυστήρα. Εάν η τεχνική υπηρεσία			

<p>απαιτήσει την φύλαξη κάποιων μερών του ανελκυστήρα τότε αυτά θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρους που θα του υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.</p>			
<p>Η έκδοση πιστοποιητικού CE της εγκατάστασης σύμφωνα με τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ευρωπαϊκή οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ Οδηγία 2014/33/ΕΕ, Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) • EN81-20:2020, Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων Ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 20: Ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών • EN 81-70:2003/A1:2004 Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόμων περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες • EN 81-21:2020 (εάν απαιτείται) Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για τη μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 21: Καινούργιοι ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών σε υφιστάμενα κτίρια 			
<p>Σύσταση τεχνικού φακέλου του νέου ανελκυστήρα. Ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνική περιγραφή όλων των μερών του ανελκυστήρα. • Τεχνική μηχανολογική μελέτη (σε περίπτωση ανελκυστήρα με έγκριση τύπου απαιτείται το 			

<p>πιστοποιητικό της έγκρισης τύπου καθώς και τα πλήρη υπομνήματα που την συνοδεύουν)</p> <ul style="list-style-type: none">• Αναλύσεις σχεδιασμού (επικινδυνότητας) σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με εναρμονισμένα πρότυπα.• Δήλωση συμμόρφωσης για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα.• Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται: η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανοστασίου, οι χώροι προστασίας στην πάνω και κάτω απόληξη φρέατος, ο τρόπος ανάρτησης και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία (εάν απαιτείται).• Ηλεκτρολογικά σχηματικά διαγράμματα: κυκλωμάτων παροχής ενέργειας και κυκλωμάτων ασφάλειας με τον κατάλληλο συμβολισμό και επεξηγήσεις. (σύμβολα CENELEC)• Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος (σύμβολα ISO 1219-1) (εάν απαιτείται) Τα πιστοποιητικά όλων των εξαρτημάτων ασφαλείας βάσει του EN 81-50:2020, Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Έλεγχοι και δοκιμές - Μέρος 50: Κανόνες σχεδιασμού, υπολογισμοί, έλεγχοι και δοκιμές συστατικών μερών των ανελκυστήρων.• Βεβαιώσεις των κατασκευαστών για τα μη εξαρτήματα ασφαλείας.• Εγχειρίδια χρήσης, επισκευής και συντήρησης του ανελκυστήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εγχειρίδια του πίνακα και των θυρών.			
---	--	--	--

<p>Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πριν τεθεί ο ανελκυστήρας σε χρήση για το κοινό.</p>			
<p>Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα θα γίνεται βάσει της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β` 22.12.2008) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το κόστος των μικροανταλλακτικών και τις εργασίες επιδιορθωτικής συντήρησης (έκτακτες βλάβες) όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων του ανελκυστήρα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση. • Την συντήρηση – έλεγχο του ανελκυστήρα προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. • Την αξία των αναλώσιμων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου, λάδια γρασαρίσματος, γράσα, στουπί ,λάστιχα θυρών - ωθητήρων κ.λπ.), ρυθμίσεις. • Την υπηρεσία δοκιμαστικών κινήσεων του ανελκυστήρα, εφόσον κληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ανάδοχος, συμφωνημένη και συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου του ανελκυστήρα από φορέα πιστοποίησης. <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και 			

	<p>επισκευής για την ομαλή σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Επίσης η συντήρηση θα είναι σύμφωνη και με κάθε αναθεώρηση της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας που μπορεί να προκύψει στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες επιτροπές τον υπεύθυνο επιβλέποντα και τον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου ανά πόλη δύο ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον, λεπτομερή έλεγχο - ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός ,καθώς και για τυχόν έκτακτες βλάβες.• Στο κόστος της μηνιαίας τακτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των ανελκυστήρων καθώς και η επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος η επίσκεψη του συντηρητή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών από την ειδοποίησή του.• Για κάθε τακτική συντήρηση, επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης του ανελκυστήρα ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλυτική τεχνική έκθεση και τα φύλλα ελέγχου ανά κτιριολογική εγκατάσταση εντός (20) ημερών.• Η δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση εκτάκτων ζημιών οι οποίες δεν			
--	--	--	--	--

	<p>καλύπτονται από την εγγύηση, θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν εισήγησης (οικονομοτεχνική) του αναδόχου και μετά την σχετική έγκριση θα επιβαρύνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στα πλαίσια της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών λειτουργίας που πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια αυτής.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή του ανελκυστήρα από την αρμόδια επιτροπή, Επιβλέποντα έργου ή τα Τμήματα Συντήρησης, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο. • Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου, ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής, Υπουργικές αποφάσεις. • Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη ,αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενήσει με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία του, και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενήσει από το ατύχημα. 			
	Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης:			

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Να τηρεί βιβλίο μητρώο του ανελκυστήρα σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου).• Να τηρεί βιβλίο ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.• Να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω σοβαρών βλαβών.• Να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από έγγραφη κλήση της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του "Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".• Υποχρεούται να συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, διενεργώντας δοκιμαστικές κινήσεις του ανελκυστήρα, εφόσον κληθεί από την Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την | | | |
|--|--|--|--|--|

	παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης.			
	Η υποβολή του φακέλου στον Δήμο για έκδοση απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα.			
	Ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών εντός (3) τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων.			

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.

Είδος και Διάρκεια Σύμβασης

Σύμβαση Υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και με ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα έτος. **Απαιτείται η έκδοση εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% πριν την υπογραφή της σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και μετά την έκδοση α) τιμολογίου β) των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης και παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις **07/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στο **Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)** στο Βόλο, 3^{ος} όροφος Αργοναυτών - Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου. Τηλ. Επικοινωνίας: 24210-74648 e-mail: promith@uth.gr..

Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολληθεί (Πρωτόκολλο 3^{ος} όροφος Αργοναυτών Φιλελλήνων), την ημερομηνία παραλαβής του. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 26560/22/ΓΠ/28-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.Θ.**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
 - «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
 - «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα) , δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021) , η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
 - «ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
- Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».
- Σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την οικονομική της προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 26560/22/ΓΠ/28-11-2022 Πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)	CPV (*)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ανελκυστήρα	1	ΥΛΙΚΑ	42416100-6			
2	Εργασίες αποξήλωσης παλαιού & εγκατάστασης ανελκυστήρα	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	45313100-5			
3	Συντήρηση νέου ανελκυστήρα για δύο (2) έτη	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	50750000-7			
ΣΥΝΟΛΟ							

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. ολογράφως:.....

.....

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. αριθμητικώς:.....

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

**Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ.
πρωτ.: 26560/22/ΓΠ/28-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Θ.**

1.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Ο-δός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα), δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021), η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
- «ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, εφόσον επιλεγώ
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία:2022

Ο – Η Δηλ.....

2.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- έχω λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των όρων της, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,
- αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσω σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ως συμμετέχον οικονομικός φορέας διασφαλίζω την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό μου, τους υπεργολάβους μου και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσω κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης
- παρέχεται η συγκατάθεση μου, ως συμμετέχων οικονομικός φορέας, για την επεξεργασία από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 καθώς και τροποποιήσεων αυτού, για τη συμμετοχή μου σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
- έλαβα γνώση των κάτωθι:
- Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
- Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

-
- II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

Ημερομηνία:...../.....2022

Ο – Η Δηλών/ούσα.
